



ООО «РЕКСТРОМ-К»
Россия, 171502, г. Кимры,
ул. Орджоникидзе, д. 83, пом. 45-46
Тел.: +7 499 450-50-94

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА на общестроительную сетку

Наименование сетка общестроительная СБНПС Гридекс 50(25)-100 базальтовая нитепрошивная пропитанная

Дата производства 03.04.2015 № партии 10

Количество рулонов 20 Количество кв. метров 1000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТО 5952-022-98214589-2013

| Наименование | Норма | Результаты испытаний |
|---|--|----------------------|
| Прочность на разрыв, кН по утку | 50 | 56,4 |
| по основе | 50 | 50,8 |
| Плотность, г/м ² , не менее | 250 | 260 |
| Удлинение, %, не более по утку | 4 | 4 |
| по основе | 4 | 4 |
| Ширина, см, не менее | 100 | 100 |
| Размер ячейки, мм | 25x25 | 25x25 |
| Внешний вид | Без видимых включений, внешних дефектов, перекосов | Соответствует |

Примечание: Срок хранения - 3 года при соблюдении условий транспортировки и хранения.

Заключение сетка общестроительная СБНПС Гридекс 50(25)-100 соответствует СТО 5952-022-98214589-2013



ОТК

Технолог

Руководитель производства